

Karczmiska, dn. 28.09.2015 r.

ZGK-7033/23/15

Gmina Karczmiska

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

WARUNKI TECHNICZNE

włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, będący użytkownikiem sieci wodociągowej w miejscowości Karczmiska Drugie, zapewnia dostawę wody na cele bytowo- gospodarcze oraz pożarowe dla projektowanego wodociągu w ulicy Rejtmanówka, Folwark i Polna w miejscowości Karczmiska Drugie .

Sieć wodociągową zaprojektować z rur PCV lub PE PN10 o średnicy Ø 100 mm.

Siec wyposażać w hydranty pożarowe nadziemne o średnicy Ø80 mm.

Zakład akceptuje proponowaną lokalizację węzła włączeniowego w ulicy Lubelskiej przedstawioną w załączniku Nr 1. Na włączeniu należy zamontować zasuwę odcinającą.

Ciśnienie w miejscu włączenia projektowanej sieci: 3,5-3,0 atm.(w zależności od rozbioru wody).

Poinformować ZGK Sp. z o.o. o przeprowadzanych próbach szczelności sieci.

Otrzymują:

1. Gmina Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
2. a/a

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Karczmiskach
PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Zabroń

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. 7342/CH/002
22-200 Włodawa, ul. Rynek 14

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2015r. Marka Zielińskiego, 22-200 Włodawa, ul. W. Witosa 15 w sprawie wrażenia zgody na lokalizację w pasie drogi gminnej nr ew. dz.1611,1864,1905, 1942 sieci wodociągowej położonej w miejscowości Karczmiska Drugie gm. Karczmiska

Zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr ew.1611,1864,1905,1942 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Karczmiska Drugie ,sieci wodociągowej na następujących warunkach:

- wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, opracowaną dokumentacją techniczną pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót.
- roboty ziemne prowadzić metodą przekopu a po zasypaniu pobocza zagęścić grunt do wskaźnika zagęszczenia 1,0 I_s.
- przebudowę w pasie drogi w pasie drogi gminnej należy wykonać sprawnie.

Po zakończeniu prac należy:

- zawiadomić tut. Urząd Gminy o zakończeniu prac i sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, której 1 egz. należy przedłożyć do tut. Urzędu Gminy.
- dokonać odbioru pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.

W przypadku kolizji powyższego uzbrojenia przy przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania usunięcie kolizji należeć będzie do właściciela powyższej infrastruktury.

Po zakończeniu budowy zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uzasadnienie

Ponieważ decyzja jest zgodna z wnioskiem Inwestora na podst. art. 107 §4 K.P.A. odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z ur. Wójt Gminy
Władysław Marek Starek
Inspektor

Otrzymują:

1. Marek Zieliński – projektant
2. a/a