

Znak: GKK.66300.103.2015

Protokół

Dotyczący uzgodnienia: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Zleceniodawca : Marek Zieliński 22-200 Włodawa W. Witosa 15

Data wpływu: 2015-11-13

Lokalizacja obiektu : Gm. Karczmiska obręb 07-KARCZMISKA DRUGIE dz. nr 1593, 1603, 1604, 1611, 1837, 1850, 1851, 1864, 1876/1, 1876/2, 1887, 1893, 1905, 1926/1, 1928/1, 1942.

Projektant : mgr inż. M. Zieliński

Inwestor : GMINA KARCZMISKA 24-310 KARCZMISKA Centralna 17

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA OPOLSKI w Opolu Lubelskim na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w formie posiedzenia / narady za pomocą środków komunikacji elektronicznej dnia 2015-11-18 rozpatrywał wniosek dotyczący projektu:
sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Zalecenia ogólne:

1. W projekcie budowlanym należy przewidzieć wykonanie zbliżeń i skrzyżowań (również przebiegu pionowego) z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać z przestrzeganiem podstawowych szczegółowych i branżowych zasad oraz przepisów bhp. W szczególnych przypadkach roboty te należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej będącej użytkownikiem danej sieci i stosować się ściśle do jego wskazówek.
3. W miejscach skrzyżowań projektu: sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego z istniejącymi kablami energetycznymi kable te zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi, jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy lub normy techniczne.
4. W rejonie istniejących trwałych znaków granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej wykopy należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktów, inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
5. Skrzyżowania z sieciami teletechnicznymi oraz istniejące sieci teletechniczne należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

uwagi i zalecenia c.d.

5. Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać w

Instytucje i ich przedstawiciele biorący udział w naradzie koordynacyjnej:

Uczestnicy narady koordynacyjnej				
L.p.	INSTYTUCJA	Imię i nazwisko stanowisko służbowe	Podpis	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa w Opolu Lubelskim	Z		nieobecny
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim	Jędrzej Gmoch		
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lub. z siedzibą w Poniatowej	Z		nieobecny
4.	Urząd Miejski /Urząd Gminy/ KARCZMISKA	Z		nieobecny
5.	Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice jednostka terenowa Lublin, ul. Chodźki 10 20-093 Lublin			narada przeprowadzona na pomocą środków komunikacji elektronicznej
6.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów	Włodzisław Janowski		
7.	PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a Rejon Energetyczny Puławy	Piotr Pawlik		
8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie rejon	Z		nieobecny
9.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie	Z		nieobecny
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach	Z		nieobecny

1. Skrzyżowania i zbliżenia do sieci telekom. zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Prace ziemne przy zbliżeniu min. 2m z obu stron zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telekomunikacyjnego prowadzić ręcznie.

3. Przed planowanym rozpoczęciem robót wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie www.orange.pl.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeń urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (wykonawca).

Z up. STAROSTY

inż. Monika Głodzik
młodszy referent