

GPI.271.3.2019.GM

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 824 i powiatową nr 2613.

GMINA KARCZMISKA

Karczmiska Pierwsze

ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska

tel. (81) 828 70 26

NIP: 717-180-12-65, REGON: 431019684

Karczmiska, dn. 08.11.2019 r.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

W dniu 07.11.2019 r. drogą e-mailową wpłynęło pytanie do SIWZ o następującej treści:

*„1/ Prosimy o wyjaśnienie różnic dot. Rodzaju betonu asfaltowego między projektem budowlanym wykonawczym (warstwa wiążąca AC 22 W), a przedmiarem robót, rys. nr 4 (warstwa wiążąca AC 16 W).”*

#### ODPOWIEDŹ:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wskazana jest w projekcie budowlanym rys. nr 4 i w przedmiarze robót poz. 4.4, 4.13.

Do wyceny oferty należy przyjąć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W.

Zastępca Wójta Gminy

  
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk