

Karczmiska, dnia 22 grudnia 2020 r.

GPI.271.3.2020. GM

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska, w tym zadania:

- 1) Karczmiska Drugie – Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej.**
- 2) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Lubelskiej.**

ZAPYTANIE NR 1

1. Zgodnie z art. 31 ustawy „Prawo zamówień publicznych” cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Prosimy Zamawiającego o:

- 1.1. Opublikowanie kompletnej i czytelnej dokumentacji projektowej, gdyż załączona dokumentacja projektowa to jedynie aktualizacje z zakresu inwestycji, a załączone w niej mapy są całkowicie nieczytelne
- 1.2. Opublikowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Brak powyższych dokumentów uniemożliwia nam przygotowanie oferty (złożenie zapytań o zaprojektowane urządzenia, materiały, skalkulowanie kosztów pracy ludzi, sprzętu itd.) zwłaszcza, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z paragrafem 8 wzoru umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe dlatego po uzupełnieniu w/w dokumentów wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert zapewniając wykonawcy minimum 12 dni roboczych na jej sporządzenie (prosimy o uwzględnienie faktu świąt Bożego Narodzenia jak również utrudnień związanych z panującą pandemią COVID 19)

2. Zgodnie z działem V punktem 1.2 a) SIWZ Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia winien wykazać się tym, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto oraz sieci wodociągowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za w/w warunku doświadczenie wykonawcy który wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej

2 500 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązkiem Zamawiającego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Ad.1

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

Zamawiający uwzględniając fakt niezłączenia pełnej dokumentacji projektowej oraz świąt Bożego Narodzenia jak również utrudnień związanych z panującą pandemią COVID 19 zmienia termin do składania ofert z dnia 28.12.2020 r., godzina: 12:00 na dzień 14.01.2021r., godzina 12:00

Ad.2

Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku doświadczenie wykonawcy który wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł

ZAPYTANIE NR 2

W nawiązaniu do postępowania jak w tytule firma zwraca się z prośbą o złożenie następujących wyjaśnień dotyczących zadania nr 1 poprzez załączenie:

1. Kompletnego projektu budowlanego zawierającego w szczególności profile podłużne kanalizacji sanitarnej, szczegół (schemat) budowy studni betonowych Dn 1000-1200 oraz tworzywowych Dn 600, szczegół posadowienia rur w wykopie, rysunki dotyczące pompowni oraz tłoczni wraz z parametrami charakterystycznymi pracy, schemat montażowy hydrantów wraz z zasuwami, opis technologii wykonania przewiertów, obliczeń hydraulicznych kanałów, wymagań dotyczących zastosowanych materiałów.
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
3. Dokumentacji geotechnicznej,
4. Przekroi konstrukcyjnych odtworzeń nawierzchni,
5. Projektu budowlanego zasilania energetycznego pompowni ściekowych,
6. Uzgodnionego projektu stałej organizacji ruchu
7. Informacji BIOZ
8. Dokumentów formalno - prawnych : oświadczenie projektanta, protokół z narady koordynacyjnej, warunki wydane przez gestorów sieci

9. Planów sytuacyjnych w rozdzielczości pozwalającej na odczytanie wszystkich informacji na nich zawartych.

Ad. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

Ad. 4

W trakcie procesu inwestycyjnego nie przewidziano robót powodujących konieczność odtworzenia nawierzchni.

Ad. 6

Stosownie do zapisów § 3 ust. 3 pkt 3.2 ppkt 3.2.21 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca w ramach zadania musi opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu związany z wykonaniem prac budowlanych.

ZAPYTANIE NR 3

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie www Urzędu Gminy Karczmiska Ogłoszenia nr 765688-N-2020 z dnia 11.12.2020 r., proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe dane wszystkich tłoczni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków (wymiary studni, moc pompy, przepływy, wysokości podnoszenia itd.).

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 4

1. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich 5 lat 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto .

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 oraz przebudowy sieci drenarskiej z rur PVC SN8 na łączną kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł brutto na jednym zadaniu inwestycyjnym?

2. Czy oznaczenie DN/ID zastosowanych rur podane w Specyfikacji oraz na rysunkach jest zasadne przy rurach PE100 RC SDR11 jeżeli określa wymiar nominalny w odniesieniu do

średnicy wewnętrznej .Proszę o sprecyzowanie jakimi oznaczeniami kierować się przy doborze rur?

3. Czy zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną (projekt wykonawczy) i czy udostępni ją na stronie internetowej?

Ad.1

Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 oraz przebudowy sieci drenarskiej z rur PVC SN8 na łączną kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł brutto na jednym zadaniu inwestycyjnym.

Ad.2

Przy doborze rur kierować się należy wymiarem nominalnym w odniesieniu do średnicy wewnętrznej.

Ad.3

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 5

1. Prosimy o udostępnienie wykonawcom, na stronie internetowej zamawiającego, projektów zasilania energetycznego tłoczni ścieków.?
2. Prosimy o udostępnienie wykonawcom , na stronie internetowej zamawiającego, projektów wykonania tłoczni ścieków .?
3. Prosimy o udostępnienie wykonawcom , na stronie internetowej zamawiającego, projektów wykonania pompowni przydomowych .?
4. Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną terenu ? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie wykonawcom , na stronie internetowej zamawiającego.
5. Prosimy o udostępnienie wykonawcom, na stronie internetowej zamawiającego, profili dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.?
6. Prosimy o udostępnienie wykonawcom, na stronie internetowej zamawiającego, specyfikacji technicznej dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakturowanie częściowe inwestycji. ? Rozliczenie robót przy zastosowaniu fakturowania częściowego wpłynie na obniżenie ceny ofert wykonawców, ponieważ nie będą oni musieli uwzględniać w swojej ofercie kosztów kredytu na pokrycie realizacji całej inwestycji ?
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość szybszej zapłaty za wykonanie robót, niż 21.12.2021r w przypadku skrócenia terminu wykonania robót przez wykonawcę?

Ad.1, 2, 3, 4, 5, 6

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe inwestycji.

Ad.8

Zamawiający przewiduje możliwość szybszej zapłaty za wykonanie robót w przypadku skrócenia terminu wykonania robót przez wykonawcę zgodnie z § 8 ust. 6 i 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 6

- z jakiego materiału są wykonane studnie \varnothing 1000 i \varnothing 1200?
- prosimy o zamieszczenie opisu dokumentacji technicznej oraz rysunków studni wraz z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym, rysunku hydrantu płuczącego oraz studni z filtrem antyodorowym.

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 7

- w czyim zarządzie są drogi w których będą wykonywane kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa?
- czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną od zarządców dróg?
- prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej wraz z danymi technicznymi tłoczni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków, ich parametrów.
- czy zamawiający posiada system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków i czyj?

Drogi w których będą wykonywane kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa są w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną od zarządcy dróg.

Zamawiający nie posiada systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków.

ZAPYTANIE NR 8

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego prosimy o:

1. Zamieszczenie danych technicznych tłoczni i pompowni przydomowych wraz z parametrami równoważności.
2. Odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający będzie wymagał, by wszystkie tłocznie i pompownie pochodziły od jednego producenta?

Ad.1

Zamawiający informuje, że w wyniku niedopatrzenia nie została załączona do SIWZ pełna dokumentacja projektowa. Zamawiający niezwłocznie opublikuje stosowną dokumentację, która stanowić będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

Ad.2

Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie tłocznie i pompownie pochodziły od jednego producenta

ZAPYTANIE NR 9

Gwarancja należytego wykonania Umowy oraz usunięcia wad i usterek przewiduje najwięcej punktów za okres 9 lat. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dwutorowo? Część zabezpieczenia np. na okres 8 lat w formie gwarancji ubezpieczeniowej a kolejny rok w formie gotówki.

Zamawiający akceptuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dwóch formach równoległe, przy czym jedną z tych form powinno być zabezpieczenie w gotówce. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w dwóch formach, jedna z form winna obejmować 30% zabezpieczenia a druga 70% zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien umożliwiać zwrot części zabezpieczenia zgodnie z treścią § 15 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.